

Приложение
к распоряжению руководителя
Исполнительного комитета
муниципального образования
«Иль-Камские Поляны» НМР РТ
от 24.08.2023 № 21

Нормативные показатели общих свойств сточных вод
и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в
целях охраны водных объектов от загрязнения*

№ п/п	Наименование вещества (показателя)	Ед. изм.	Максимальное допустимое значение показателя и(или) концентрации в натуральной пробе сточных вод
1	Аммоний-ион	мг/дм ³	0,79
2	АСПАВ	мг/дм ³	0,33
3	БПК ₅	мг/дм ³	3,02
4	Взвешенные вещества	мг/дм ³	16,96
5	Железо	мг/дм ³	0,33
6	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,25
7	Сульфат-ион	мг/дм ³	100
8	Сухой остаток	мг/дм ³	1000
9	Фосфаты (по Р)	мг/дм ³	12
10	Хлорид-ион	мг/дм ³	300
11	Химическое потребление кислорода (ХПК)	мг/дм ³	26,55

* За исключением жилого сектора